



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

# РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ ДК-07-СФ-30 / ..... 19-04-2022 .....

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. - ДВ, бр. 72 от 15 август 2003 г.), искане вх. № ДК-06-389-00-660/09.03.2022г., придружено от окончателен доклад от „ВЕДИПЕМА“ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ №39, вх.В, представлявано и управлявано от инж. Мая Петкова Алексиева - управител, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение № РК-0397 от 23.01.2020г., издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), протокол обр. 16 от 13.04.2022г., за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със заповед № ДК-08-СФ-27/05.03.2022 г., и правомощията предоставени ми със Заповед №РД-13-047/04.02.2022г., издадена от Началника на ДНСК,

## ВЪВЕЖДАМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

### СТРОЕЖ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА – СЕЛО БЪРЛОЖНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА – II-ри ЕТАП – с обща дължина 1984,00м, от които Ф 90мм – L=779, Ф 75мм L= 1005м, Ф 63мм L= 200м

- клон 1-2 трасе ОК 104, 105, 106, 107 и 109 – ПЕВП PN10 Ф 90, L=150
- клон 1-2 трасе ОК 99, 100, 102, 103, 104 – ПЕВП PN10 Ф 75, L=210
- клон 1-3 трасе ОК 113, през ОК 113, през ОК 128 до превързване със съществуващ водопровод Ф 80 при ОК 126 – ПЕВП PN10 Ф75, L=170
- клон 2-1 трасе ОК 38, 51 – ПЕВП PN10 Ф 90, L=139
- клон 2-1 трасе ОК 51, 50 – ПЕВП PN10 Ф 75, L= 80
- клон 2-2 трасе ОК 23, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 – ПЕВП PN10 Ф 75, L=140
- клон 2-3 трасе ОК 57, 55, 54 и 53 – ПЕВП PN10 Ф 63, L= 55
- клон 2-4 трасе ОК 58-59 – ПЕВП PN10 Ф 63, L= 35
- клон 2-5 трасе ОК 64-58 – ПЕВП PN10 Ф 63, L= 55
- клон 2-6 трасе ОК 86, 115, 114 и 125 – ПЕВП PN10 Ф 75, L= 200
- клон 2-7 трасе ОК 113, 112, 111, 88 и 86 – ПЕВП PN10 Ф 75, L= 205
- клон 3 трасе ОК 61, 68, 67, 66, 65, 83, 84, 85, 116 и 117 – ПЕВП PN10 Ф 90, L= 490
- клон 3-1 трасе ОК 67, 75 и 36 – ПЕВП PN10 Ф 63, L= 55

Местонахождение: с.Бърложница, Община Сливница, Област София

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЛИВНИЦА** с адрес: гр.Сливница, пл.“Съединение“ №1“, представлявана от Васко Стоилков - Кмет на община Сливница, ЕИК 000776517

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, разрешение за строеж № 8/31.01.2014г. и Заповед №66-01-66/09.09.2021г., издадени от главния архитект на община Сливница; протокол /обр.2а/ от 18.11.2020г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с констатации от извършени проверки при достигане на контролните проектни нива.

За строежа е представена необходимата документация по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР, във връзка с§8, т.3 от ПРЗ на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г., съгласно Удостоверение №77-02-296/17.12.2021г., издадено от Община Сливница

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, във вр. с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 юли от 2003 г.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

**НАЧАЛНИК РДНСК СОФИЙСКА ОБЛАСТ:** .....

инж. Анатолий Младенов

